



Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сарapulьского района

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2014г.

с. Сигаево

№ 05/14

1. О начале осмотра источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сарapulьского района.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.7.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказ ГУ МЧС России по УР от 21.04.2014 № 181 «Об организации осмотра технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения», в Сарapulьском районе организован осмотр (испытание) источников наружного противопожарного водоснабжения с 08 сентября по 30 октября 2014 года.

В Сарapulьском районе запланирован осмотр источников НППВ с 29.09.2014 года, в администрацию района и главам муниципальных образований поселений будут направлены письма с графиками осмотра муниципальных образований Сарapulьского района.

По результатам осеннего осмотра будут направлены письма в ОНД г.Сарапупла, Сарapulьского района, прокуратуру, Администрацию района, главам муниципальных образований поселений где будут обозначены «проблемные» населенные пункты в которых состояние источников НППВ находится не в удовлетворительном состоянии.

На основании ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» балансодержатели несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности и содержание в исправном состоянии систем и средств, противопожарной защиты.

Заслушав начальника пожарной части № 13, Комиссия решает:

1. Принять к сведению данную информацию.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований — поселений:
 - согласно графику ПЧ-13, представить списки представителя ЖКХ, работника администрации, члена ДПО (с указанием Ф.И.О. представителя, номер сотового телефона) для совместного проведения осмотра источников НППВ;
 - запланировать на осеннее - зимний пожароопасный период установку незамерзающих прорубей на естественных водоемах, с указанием мест установки, закрепление ответственных лиц с указанием их местожительства и номеров телефона, данную информацию предоставить в ПЧ-13;
 - организовать проведение ремонтных работ неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения;
 - своевременно информировать ПЧ-13 о вновь устанавливаемых источниках НППВ а также об их демонтаже (с указанием причины);

- определить «опорные места» забора воды на подведомственных территориях (информацию предоставить в ПЧ-13 с указанием адресов).

2. Об освоении денежных средств муниципальными образованиями, выделенными на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В 2014 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности из бюджета Удмуртской Республики выделено 1000000 рублей. Данные денежные средства распределены между Муниципальными поселениями Сарапульского района. На сегодняшний день освоено 43,19% средств. Необходимо отметить, что до конца года остается мало времени, а муниципальными образованиями поселений средства осваиваются очень медленно. Так МО «Девятовское» освоено 30,76% средств, МО «Мостовинское» освоено 10,93% средств, МО «Октябрьское» освоено 1,93% средств, МО «Дулесовское», МО «Тарасовское», МО «Шевыряловское» средства вообще не осваивались.

Заслушав начальника ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов, Комиссия решает:

1. Принять к сведению данную информацию.
2. Истребовать объяснения от глав данных муниципальных образований поселений и совместно принять меры по реализации средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований - поселений активизировать работу по освоению денежных средств выделенных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Срок исполнения до 1 октября 2014 года.

3. О работе добровольной пожарной охраны в муниципальных образованиях поселений.

Заслушав начальника пожарной части № 13, Комиссия решает:

1. Принять к сведению данную информацию.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований — поселений:
 - активнее привлекать добровольных пожарных к проведению профилактических мероприятий в населенных пунктах;
 - согласовать вопросы организации работы добровольных пожарных;
 - привести документацию по организации работы ДПО в соответствии с законодательством.

4. Об обеспечении подъездов к многоэтажным жилым домам в Сарапульском районе.

Анализ обстановки с пожарами на территории Сарапульского района и Удмуртской Республики показывает, что более 70 % от общего их количества происходит в жилье.

В период с апреля по июль 2014 года сотрудниками ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов проводились рейды с привлечением автотехники ПЧ-13 с целью выявления фактов перекрытия подъездов и проездов к многоэтажным жилым домам, расположенным на территории г. Сарапула. В ходе проведения рейдов были выявлены факты перекрытия проездов транспортными средствами.

В отношении собственников транспортных средств возбуждены 10 административных дел по ч.8 ст.20.4 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для целей обеспечения деятельности пожарных подразделений к зданиям и сооружениям должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей.

Заслушав начальника ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов, Комиссия решает:

1. Принять к сведению данную информацию.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований — поселений:

Указанные мероприятия обсудить на общих собраниях жильцов и утвердить их.

5. Об обеспечении пожарной безопасности на избирательных участках

Сотрудниками ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов проведены проверки объектов, на которых планируется разместить избирательные участки при проведении выборов Главы Удмуртской Республики на территории Сарапульского района. При проведении проверок выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Избирательный участок № 27/02 в помещениях сельского клуба д. Юриха Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Сарапульского района» расположенный по адресу: Сарапульский район, д. Юриха, ул. Комсомольская, 4:

- деревянные конструкции чердачного помещения не подвергнуты огнезащитной обработке;
- одежда сцены, сценическая коробка, декорации не обработаны огнезащитным составом;
- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

2. Избирательный участок № 27/12 расположенный в помещениях сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Сарапульского района» расположенный по адресу: Сарапульский район, д. Выезд, ул. Центральная, 25:

- помещения не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

3. Избирательный участок № 27/16 расположенный в помещениях сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Сарапульского района» расположенный по адресу: Сарапульский район, с. Мостовое, ул. Платова, 1Б:

- автоматическая пожарная сигнализация неисправна;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- сети внутреннего противопожарного водопровода неисправны;
- сигнал о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не передается по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи ЕДДС -01.

—

4. Избирательный участок № 27/05 расположенный в помещениях сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Сарапульского района» расположенный по адресу: Сарапульский район, с. Яромаска, ул. Мира, 1б:

- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожарной сигнализации не осуществляется специализированной организацией по договору.

На основании изложенного и во исполнение Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 8 Закона Удмуртской Республики от 28 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Удмуртской Республики», в целях обеспечения пожарной безопасности на избирательных участках и местах работы избирательных комиссий в единый день голосования 14 сентября 2014 года при проведении выборов Главы Удмуртской Республики, комиссия решает:

- нарушения требований пожарной безопасности, имеющиеся на избирательных участках устранить до начала выборов, либо перенести избирательные участки в другие помещения;

- при выборе объектов проведения выборов и помещений для голосования особое внимание уделить состоянию эвакуационных путей и выходов, системам автоматической противопожарной защиты, не допускать размещения помещений для голосования на объектах с низкой устойчивостью к огню;

- во взаимодействии с ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов запланировать и провести с членами избирательных комиссий, сотрудниками полиции, обслуживающим персоналом объектов противопожарные инструктажи с изучением «Инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях для голосования», а также практические тренировки по отработке действий в случае возникновения пожара;

- начальнику управления культуры Администрации МО «Сарапульский район» подготовить смету по устранению выявленных недостатков;

- Управлению финансов Администрации МО «Сарапульский район» подготовить предложения по выделению денежных средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.

6. Об обстановке с пожарами на территории Сарапульского района.

С начала года в Сарапульском районе зарегистрировано 26 пожаров (АППГ-25). Ущерб от пожаров составил 7 миллионов 933 тысячи рублей (АППГ - 6 млн. 158,5 тыс. рублей).

В текущем году в жилом секторе произошло увеличение числа пожаров и составило 17 против 15 в прошлом году, на объектах экономики количество пожаров осталось на прежнем уровне (2 – 2014г. против 2 в 2013г.). 4 пожара произошло на транспорте (АППГ - 5). 2 пожар произошел на территории садоводческого товарищества (АППГ-3). В текущем году зарегистрировано 2 лесных пожара, из них по одному возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 261 УК РФ. При пожарах погибло 3 человека (АППГ-4), получили травмы 4 человека (АППГ-5)

Распределение пожаров по территориям муниципальных образований:

2014г. 2013г.

Сигаевское 7 3 (АППГ)
Северное 2 2 (АППГ)
Дулесовское 3 4 (АППГ)
Нечкинское 4 2 (АППГ)
Уральское 0 2 (АППГ)
Девятовское 2 0 (АППГ)
Шевыряловское 1 2 (АППГ)
Усть-Сарапульское 1 2 (АППГ)
Оленье Болотинское 0 0 (АППГ)
Мазунинское 1 2 (АППГ)
Соколовское 1 0 (АППГ)
Тарасовское 1 0 (АППГ)
Кигбаевское 1 4 (АППГ)
Юринское 0 0 (АППГ)
Шадринское 0 0 (АППГ)
Мостовинское 1 2 (АППГ)
Октябрьское 1 0 (АППГ)

На основании выше изложенного комиссия решает:

- рекомендовать Главам муниципальных образований поселений провести следующую работу:

1. Принять непосредственное участие в проведении дней профилактики и профилактической акции «Пожара не будет» на территории поселений.

2. Организовать и провести в поселениях сходы (встречи) с населением с доведением информации об обстановке с пожарами и мерах по предупреждению пожаров в быту с привлечением специалистов ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов и ПЧ-13.

3. Совместно с председателями садоводческих товариществ расположенных на территории поселений проработать вопрос о трансляции в вечернее время информационных текстов по соблюдению требований пожарной безопасности в быту, в лесу посредством имеющихся в населенных пунктах средств громкоговорящей связи.

4. Организовать участие в профилактических мероприятиях представителей органов социальной защиты населения, добровольцев.

5. Разработать информационные бюллетени о пожарах, произошедших на территориях поселений.

- ПЧ-13 имеющийся агитационный материал направить в адрес глав муниципальных образований поселений.

7. Об очистке плотин гидротехнических сооружений муниципальных образований «Шадринское» и «Уральское» от дерево-кустарниковой растительности.

Заслушав начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации МО «Сарапульский район», комиссия решает:

1. Принять к сведению данную информацию;

2. Рекомендовать главам МО поселений «Шадринское» и «Уральское», во избежания разрушения плотин ГТС и их прорыва, произвести вырубку

растительности по гребню плотин. О результатах проделанной работы проинформировать комиссию .

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Сарапульского района

Ю.В.Пермитин

Ответственный секретарь:

Э.М.Исхакова